

IGM.272.4.2020

Opole Lubelskie 27.10.2020 r.

Uczestnicy postępowania

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne nr IGM.272.4.2020 pn. „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2636L Wrzelowiec – Chruślina – Idalin dł. 3,260 km i 2637L Józefów n. Wisłą – Chruślina – Wierzbica dł.3,323 km” wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, przekazane drogą elektroniczną na adres e – mail podany w SIWZ tj. starostwo@opole.lublin.pl (lub inny podany w odpowiedzi na niniejsze pytanie)?

Zamawiający akceptuje wniesienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w formie elektronicznej na adres podany w SIWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie , że obowiązującą kategorią obciążenia ruchem dla betonu asfaltowego na w/w zadaniu jest KR3.

Zamawiający potwierdza, że obowiązującą kategorią obciążenia ruchem dla betonu asfaltowego jest KR3.

3. W związku z tym że na wykonane roboty może być udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia na okres do 84 miesięcy, prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe (zgodnie z SST) będzie taki sam?

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome na okres zgodny z okresem przewidzianym dla całego zadania.

4. SST D.04.07.01a dla podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P oparte o wycofane z ogólnego stosowania WT-1 i Wt-2 2010. Prosimy o zmianę SST dla podbudowy AC 22 P w oparciu o obecnie stosowane WT-1 i Wt-2 2014.

Zamawiający przedstawia zmienione SST dotyczące podbudowy z betonu asfaltowego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego pisma, który stanowi uzupełnienie załącznika nr 13.1 i załącznika nr 13.2 do SIWZ.

5. SST dla warstw wiążącej-wyrównawczej (D-04.08.01 i D.05.03.05b) są niejednoznaczne tzn. pomimo że odwołują się do Wt-1 i Wt-2 2014 to przedstawione parametry dla kruszyw i wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych nie są zgodne z zapisami w W-1 2014 dla kruszyw i Wt-2 dla mieszanek mineralno-asfaltowych. Prosimy o zmianę i zamieszczenie prawidłowych SST.

Zamawiający przedstawia zmienione SST dotyczące warstwy wiążąco - wyrównawczej stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego pisma, który stanowi uzupełnienie załącznika nr 13.1 i załącznika nr 13.2 do SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do warstw podbudowy i wiążącej wyrównawczej z betonu asfaltowego zgodnie z punktem 7.4 Wt-2 2014

Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego AC 16 P (wyrównanie podbudowy) oraz AC 16 W (w-wa wiążąca) po uprzednim przedstawieniu receptury składu ww. mieszanki oraz zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim informuje ponadto, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.) w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2636L Wrzelowiec – Chruślina – Idalin dł. 3,260 km i 2637L Józefów n. Wisłą – Chruślina – Wierzbica dł.3,323 km” dokonano zmiany SIWZ w części dotyczącej zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

- 1) użyte w treści SIWZ wyrazy „29.10.2020 r.” zastępuje się wyrazami „30.10.2020 r.”.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian, a powyższa zmiana powoduje zmianę ogłoszenia o zamówieniu ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 596804-N-2020 z dnia 2020-10-14.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr inż. Dariusz Piotrowski