

EZKS. 272. 4 .2020

Opole Lubelskie, 06.05.2020 r.

MGM Elektronik Szewczyk Gębka Sp. J
ul. Związkowa 12
20-148 Lublin

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie instalacji zasilania elektrycznego do pracowni gastronomicznej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim, wpłynęły następujące zapytania:

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) , **Zamawiający** – Powiat Opolski, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły do dnia 04.05.2020 r. do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1: W projekcie do montażu przewodów YDY 5X4 na ścianie przewidziane są koryta kablowe a w przedmiarze są listwy kablowe z PCW, które założenie jest prawidłowe?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie listew kablowych z PCW.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Powyższe wyjaśnienia do treści SIWZ nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

STAROSTA

mgr inż. Dariusz Piotrowski

(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)